



पनवेल महानगरपालिका

ता. पनवेल, जि. रायगड, पिन नं. ४१० २०६



कार्यालय : २७४५८०४०/४१/४२

फॅक्स नं. : ०२२-२७४५२२३३

Email panvelcorporation@gmail.com

कार्यालय जा.क्र.पमपा/प्र.स.अ/३६२५/प्र.क्र. १९८ /जा.क्र. ७१२ /२०२५

दिनांक : १३/०८/२०२५

Sanitary Condition Certificate

It is Certified that an inspection team headed by Mr. Jitendra Gangaram Madhavi, Sanitary Inspector From Panvel Municipal Corporation (Health Department) Inspected the D.S.P International School, Plot No. 23, Sector - 9, Kamothe, Navi Mumbai 410209 On dated 11/08/2025 and found that the Applicant has fulfilled all the conditions as per health point of view and well maintaining the permises Of school. All the teaching staff and Non-teaching staff are maintaining good hygienic habbits also. Hence Panvel Municipal Corporation grants No Objection Certificate to concern school i.e. D.S.P International School, Plot No. 23, Sector - 9, Kamothe, Navi Mumbai 410209.


This above is valid for a period of Date - 18 /08/2025 To 17 /08/2026

Signed by

Vaibhav Kailas Vidhate

Date: 18-08-2025 18:09:46
(Dr. Vaibhav Vidhate)

Deputy Commissioner
Panvel Municipal Corporation



To,

Principal,

D.S.P International School,

Plot No. 23, Sector - 9,

Kamothe, Navi Mumbai - 410209

पाणी नमुन्यांचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

प्रती Maji Aamdar Dattusheth Patil Shikshan Prasarak Mandal's
पाठविण्याच्या पत्र क्रमांक :- DSP INTERNATIONAL SCHOOL, Plot No. 23, Sec-9, Kamothu
प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक :- DSP/53/2025
13063

नमुना घेतल्याचा दिनांक :- 15.10.25
नमुना पोहचल्याचा दिनांक :- 15.10.25
परीक्षण सुरू केल्याचा दिनांक :- 15.10.25

अ. क्र.	नमुन्यांचे विवरण	परीक्षणाचे निष्कर्ष			इतर अभिप्राय
		प्रती १०० मि. ली. संभाव्य सूक्ष्मजंतूंची संख्या			
		कोलिफॉर्म्स	थर्मोटॉलरन्ट कोलिफॉर्म्स	इ. कोलाय	
1.	DSP International School, Sec-9, Kamothu TAP	0	—	— Potable for Drinking	

अभिप्राय :- पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरिनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सूक्ष्मजीवीय पुर्णतपासणी नंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.

टीप : (१) सदरील पाणी नमुना/नमुने ह्या प्रयोगशाळेने गोळा केलेला/केलेले नाही.

(२) सदरील तपासणी अहवाल फक्त प्रयोगशाळेत सादर केलेल्या पाणी नमुन्याशी/नमुन्यांशी संबंधित आहे.

अहवाल क्रमांक :- 2929
दिनांक :- 28/10/2025
अभिप्राय दूरध्वनीने कळविण्याचा दिनांक :-

पावती क्रमांक, शुल्क व दिनांक :- 3401- / 6757586
15.10.25

प्रत सादर :

१. शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,
कोकणभवन, नवी मुंबई.